



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление по Выборгскому району

Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.28, тел 552-69-60

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района

Санкт-Петербург, пр. Институтский, д.18, тел 550-18-75

г. Санкт-Петербург, пр. Институтский, д. 18
(место составления акта)

11-00
(время)

27.11.2020 г.
(дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 28-1-484

На основании: распоряжения ОНДПР Выборгского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от «23» октября 2020 года № 28-1-484

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая выездная проверка здания дошкольного образовательного учреждения по адресу: 194156, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский пр., д. 10, корп. 2, лит. А.

(вид проверки)

(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя (-ей) объекта защиты:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 136 компенсирующего вида Выборгского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад №136 Выборгского района Санкт-Петербурга) (ИНН 7802139659, ОГРН 1027801579794); Юридический адрес: 194354, г. Санкт-Петербург, Северный пр., д. 10, корп. 3, лит. А.

(наименование юридического (-ых) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

« 17 » ноября 20 20 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

« 27 » ноября 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

Общая продолжительность проверки: 2 дня 2 часов

(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен (а):

Курчашова Тамара Анатольевна – заведующий ГБДОУ детский сад № 136 Выборгского района Санкт-Петербурга; зам. зав. по АХР- детский сад № 136 Выборгского района Санкт-Петербурга - Великоцкая Анастасия Андреевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«17» ноября 2020 года в 11 час. 00 мин.

(дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Меркулова Галина Анатольевна - старший инспектор ОНДПР Выборгского района управления по Выборгскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых в проведении проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали: Курчашова Тамара Анатольевна – заведующий ГБДОУ детский сад № 136 Выборгского района Санкт-Петербурга; зам. зав. по АХР- детский сад № 136 Выборгского района Санкт-Петербурга - Великоцкая Анастасия Андреевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы ГБДОУ детский сад № 136 Выборгского района Санкт-Петербурга - правообладателя объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: 194156, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский пр., д. 10, корп. 2, лит. А.

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен

(указывается реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки нарушения требований пожарной безопасности не выявлены.

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, запись внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Предлагаемые документы:

1. Решение о принятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: не принималось

2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции: не производился

3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не проводилась

4. Фототаблица нет

5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: нет

6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: *нет*

7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) *не оформлялся*

8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) *не издавался*

9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта: *документы представленные в ходе проверки приобщены в контрольно-наблюдательное дело; документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов защиты, документы по организации обучения работников предприятий мерам пожарной безопасности, журналы инструктажей работников); проверочный лист (список контрольных вопросов, приложение №1 к приказу МЧС России от 28.06.2018г. №261); карточка учета профилактической работы в области ПБ.*

Подписи лиц, проводивших проверку:

Меркулова Галина Анатольевна – начальник отделения ОНДПР Выборгского района управления по
Выборгскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН, проводившего(их) проверку)

“ 27 ” ноября 20 20 г.



С актом проверки ознакомлен (а), экземпляр акта со всеми приложениями получил (а):

Курчапова Тамара Анатольевна – заведующий ГБДОУ детский сад № 104 Выборгского района
Санкт-Петербурга

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 27 ” ноября 20 20 г.



Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН, проводившего проверку)