



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района

Санкт-Петербург, Институтский пр., д. 18, тел 550-18-75

Акт  
пожарно-профилактического обследования

Санкт-Петербург, Институтский пр., д. 18, каб.11  
(место составления акта)

15-30  
(время,

15.12.2016г.  
дата составления акта)

Мною, Меркуловой Галиной Анатольевной - старшим инспектором ОНДПР Выборгского района УНДПР Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, в целях обеспечения контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в период подготовки и проведения Новогодних и Рождественских праздников 2016-2017г.г., 15.12.2016г. проведено пожарно-профилактическое обследование объекта защиты – здания ГБДОУ детский сад № 136 компенсирующего вида Выборгского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 194354, г. Санкт-Петербург, Северный пр., д. 10, корпус 3, литера А.

При проведении обследования присутствовали:  
заведующий ГБДОУ детский сад № 136 Выборгского района Санкт-Петербурга – Курчашова Тамара Анатольевна, зам. зав. по АХР ГБДОУ детский сад № 136 Выборгского района Санкт-Петербурга – Бусина Анна Анатольевна.

(ф.и.о. должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении обследования)

В ходе обследования установлено, что системы автоматической противопожарной защиты здания (АПС, СОУЭ) находятся в работоспособном состоянии. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем проводятся. Эвакуационные пути, обеспечивают безопасную эвакуацию людей при пожаре. Первичные средства пожаротушения имеются в достаточном количестве. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода укомплектованы. Состояние электропроводки и электрооборудования удовлетворительное. Противопожарный инструктаж с работниками организации проводится своевременно.

В рамках профилактической работы с заведующим ГБДОУ детский сад № 136 Выборгского района Санкт-Петербурга Курчашовой Т.А., а также с сотрудниками ГБДОУ детский сад № 136 Выборгского района Санкт-Петербурга, в количестве 7 человек, проведена разъяснительная беседа по вопросам обеспечения пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий. Проведена практическая тренировка по эвакуации людей в случае возникновения пожара.

Вывод: объект защиты готов к проведению праздничных мероприятий.

Подписи лиц, проводивших обследование:

С актом обследования ознакомлен (а):

(ф.и.о. должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении обследования)

