

Акт
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование в соответствии с учредительными документами, сокращенное наименование):

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №136 компенсирующего вида Выборгского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад №136 Выборгского района Санкт-Петербурга)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт: 194354, г. Санкт-Петербург, Северный пр., д.10, корп. 3, литера А

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 2 этажа, 3877,6 кв.м;

часть здания _____ этажей (или помещение на _____ этаже), _____ кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 9951 кв.м.

Объект культурного наследия: нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Арендодатель (наименование организации): _____

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная, отсутствует): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Комитет по образованию Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 8 и Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, пр. Б. Сампсониевский, д. 86

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): образование

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): реализация образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, реализация дополнительных общеразвивающих программ, присмотр и уход за детьми

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): 250 чел.

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на Объекте по месту предоставления услуги, дистанционно

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): О, С, Г, У.

Мы, нижеподписавшиеся, заведующий Курчашова Тамара Анатольевна с одной стороны, действующий на основании Устава и доверенное лицо АНО «Интернациональный творческий союз ветеранов и инвалидов боевых действий» Никулина Татьяна Владимировна с другой стороны, действующая на основании доверенности № б/н от 01.11.2018 г., срок действия 1 год составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
2. Пандус стационарный наружный**: нет
3. Пандус стационарный внутренний**: нет
4. Пандус инвентарный***: нет
5. Наружная лестница входной зоны: да, не соответствует С, О
6. Внутренняя лестница входной зоны: нет
7. Поручни наружные входной зоны: нет
8. Поручни внутренние входной зоны: нет
9. Дверные проемы входной зоны****: да, не соответствует К, О, С
10. Подъемные платформы наружные: нет
11. Подъемные платформы внутренние: нет
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте 1,1 м): да
13. Лифт пассажирский: нет
14. Лифт грузовой: нет
15. Мобильные лестничные подъемники: нет
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствуют К, С, О
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У:
 - 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: нет
 - 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 - звуковой информации: нет

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: да

17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: нет

17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: да

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта (указывается полное наименование Объекта в соответствии с учредительными документами): Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №136 компенсирующего вида Выборгского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: (указывается адрес фактического расположения Объекта, в котором оказываются услуги населению) Санкт-Петербург, Северный пр., д.10, корп. 3, литера А и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично (условно) доступным** (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры (К, О, С, Г, У)	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг(и) на Объекте на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	Приказ №11/1-ОД от 12.08.2019
	С, О	Отсутствуют тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей. Покрытие тротуаров неровное. В месте пересечения пешеходного и транспортного пути перепад высот составляет 0,06 м и не обустроен съездом. Принятые меры: организована помощь на объекте силами персонала, включая сопровождение маломобильных граждан на объекте и помощь в преодолении барьеров, мешающих получению услуг. На калитке и перед входом в здание размещена табличка с номером телефона для вызова сотрудника. Приказом назначен сотрудник – зам. заведующего по УВР Тарасова Т.О., ответственный за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов и инструктаж персонала по вопросам обеспечения доступной среды для инвалидов.	
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные	

		Принятые меры: сопровождение детей-инвалидов помощником воспитателя, воспитателем.
6		Информационное обеспечение на Объекте
	С, О, Г, У	Отсутствуют символы доступности входа в здание и входа на территорию объекта. Отсутствуют указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу и размещённые на недоступном входе в здание. Отсутствуют тактильные обозначения назначения помещений. Отсутствуют указатели направления движения инвалидов в случае эвакуации. Принятые меры: информационная табличка при входе в учреждение продублирована табличкой на контрастном фоне, выполненной шрифтом Брайля. Необходимая информация для инвалида предоставляется в доступной форме, с применением при необходимости технических и наглядных средств сопровождающим инвалида ответственным сотрудником учреждения.

V. Рекомендации (раздел заполняется по согласованию сторон и содержит наименования мероприятий, необходимых для обеспечения доступности для инвалидов предоставляемых на Объекте услуг, а также основания для выполнения мероприятий, предусмотренных СНИП, СП, ГОСТ):

- На входе на участок разместить табличку с информацией об объекте и телефоном, по которому можно обратиться за помощью. Информацию выполнить на контрастном фоне размерами знаков, доступными для восприятия слабовидящими и продублировать шрифтом Брайля. (п. 5.1.1. СП 59.13330.2016).

- Перепад высот в месте пересечения пешеходной и проезжей части (у калитки) обустроить съездом. Произвести ремонт асфальтового покрытия пешеходных дорожек. (пп.5.1.5; 5.1.8; 5.1.11 СП 59.13330.2016).

- Разместить табличку, указывающую на доступность входа в учреждение для инвалида; на территории объекта установить указатели движения к доступному входу. Установить таблички внутри здания, указывающие на пути эвакуации, доступные для инвалидов (п. 6.5.1. СП 59.13330.2016).

- На калитке разместить знак, указывающий на доступность входа для инвалида, калитку выделить цветом, отличным от цвета ограждения (п.6.5.1 и п. 6.1.7 СП 59.13330.2016)

- Оборудовать кабину групповой уборной крючками и поручнями, душевой поддон оснастить переносным сиденьем, применять водопроводные краны рычажного типа. (пп. 6.3.3; 6.3.5; 6.3.9 СП 59.13330.2016).

Заведующий ГБДОУ
детский сад №136 Выборгского района
Санкт-Петербурга

Курчашова Т.А.



Автономная некоммерческая
организация «Интернациональный
творческий союз ветеранов и
инвалидов боевых действий»

Невулина Т.В.

