

Акт
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование в соответствии с учредительными документами, сокращенное наименование):

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №136 компенсирующего вида Выборгского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад №136 Выборгского района Санкт-Петербурга)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт: 194156, г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д.10, корп. 2, литера А

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 2 этажа, 688,9 кв.м;

часть здания _____ этажей (или помещение на _____ этаже), _____ кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 4604 кв.м.

Объект культурного наследия: нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Арендодатель (наименование организации): _____

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная, отсутствует): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Комитет по образованию Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 8 и Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, пр. Б. Сампсониевский, д. 86

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): образование

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): реализация образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, реализация дополнительных общеразвивающих программ, присмотр и уход за детьми

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): 75 чел.

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на Объекте по месту предоставления услуги, дистанционно

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: да

17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: нет

17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: да

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта (указывается полное наименование Объекта в соответствии с учредительными документами): Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №136 компенсирующего вида Выборгского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: (указывается адрес фактического расположения Объекта, в котором оказываются услуги населению) Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д.10, корп. 2, литера А и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично (условно) доступным (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры (К, О, С, Г, У)	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг(и) на Объекте на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	Приказ №11/1-ОД от 12.08.2019
	С, О	Отсутствуют тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей. Отсутствует твёрдое покрытие пешеходных дорожек. Принятые меры: организована помощь на объекте силами персонала, включая сопровождение маломобильных граждан на объекте и помощь в преодолении барьеров, мешающих получению услуг. Приказом назначен сотрудник – зам. заведующего по УВР Тарасова Т.О., ответственный за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов и инструктаж персонала по вопросам обеспечения доступной среды для инвалидов.	
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
	О, С	Отсутствует выделение цветом или фактурой краевых ступеней лестничного марша внутренней лестницы	

		входного узла. Лестница не дублируется пандусом или подъёмным устройством. Поручни лестницы не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51261. Отсутствует смотровая панель в полотне наружной двери. Наружная дверь имеет высоту элемента порога 0,05 м., ширину в свету 0,7 м. Вход в здание для инвалидов категории «К» не доступен. Принятые меры: дети-инвалиды категории «К» в учреждении не обслуживаются, взрослые инвалиды категории «К» обслуживаются дистанционно. На фасаде здания размещена кнопка вызова персонала, оказывающего помощь в передвижении и сопровождение инвалидов на объекте. Приказом №11/1-ОД от 12.08.2019 назначены сотрудники, ответственные за сопровождение инвалидов на объекте: завхоз Станкова Т.А и ст. воспитатель Маслова В.М.
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)
	С, О	Отсутствует разметка контрастной цвету окружающего пространства краской зоны «возможной опасности» с учётом проекции движения дверного полотна. Поручни межэтажной лестницы не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51261. Верхняя и нижняя ступени маршей лестницы не имеют контрастного окрашивания или тактильных напольных контрастных указателей. Лестница не оборудована лестничным подъёмником. Принятые меры: сопровождение инвалидов ответственным сотрудником учреждения.
4		Зона: места обслуживания инвалидов
	С, Г	В сопровождении ответственного сотрудника учреждения.
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)
	С, Г, О, У	В кабинках общих групповых уборных отсутствуют поручни, костылей и проч., душевые поддоны высотой 0,3-0,4 м не оборудованы трапом, горизонтальными поручнями и переносными сиденьями. Санитарно-гигиеническое помещение для посетителей учреждения проектом не предусмотрено. Принятые меры: сопровождение детей-инвалидов помощником воспитателя, воспитателем.
6		Информационное обеспечение на Объекте
	С, О, Г, У	Отсутствуют символы доступности входа в здание и входа на территорию объекта. Отсутствуют указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу и размещённые на недоступном входе в здание. Отсутствуют тактильные обозначения назначения помещений. Отсутствуют указатели направления движения инвалидов в случае эвакуации. Принятые меры: на фасаде здания размещена информационная табличка на контрастном фоне, информация дублируется табличкой выполненной шрифтом Брайля. Необходимая для инвалидов

		информация предоставляется в доступной форме, с применением при необходимости технических и наглядных средств сопровождающим инвалида ответственным сотрудником учреждения.	
--	--	---	--

V. Рекомендации (раздел заполняется по согласованию сторон и содержит наименование мероприятий, необходимых для обеспечения доступности для инвалидов предоставляемых на Объекте услуг, а также основания для выполнения мероприятий, предусмотренных СНиП, СП, ГОСТ):

- На входе на участок разместить табличку с информацией об объекте и телефоном, по которому можно обратиться за помощью. Информацию выполнить на контрастном фоне размерами знаков, доступными для восприятия слабовидящими и продублировать шрифтом Брайля. (п. 5.1.1. СП 59.13330.2016).

- Покрытие пешеходных дорожек выполнить из твердых материалов. (п. 5.1.11 СП 59.13330.2016).

- Разместить табличку, указывающую на доступность входа в учреждение для инвалида; на территории объекта установить указатели движения к доступному входу. Установить таблички внутри здания, указывающие на пути эвакуации, доступные для инвалидов (п. 6.5.1. СП 59.13330.2016).

- На калитке разместить знак, указывающий на доступность входа для инвалида, калитку выделить цветом, отличным от цвета ограждения (п.6.5.1 и п. 6.1.7 СП 59.13330.2016)

- Оборудовать кабину групповой уборной крючками и поручнями, душевой поддон оснастить переносным сиденьем (пп. 6.3.3; 6.3.5 СП 59.13330.2016).

Заведующий ГБДОУ
детский сад №136 Выборгского района
Санкт-Петербурга



Курчашова Т.А.

Автономная некоммерческая
организация «Интернациональный
творческий союз ветеранов и
инвалидов боевых действий»



Пряхина Т.В.

М.П. 17.08.2019 г.