



**КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКА И
БЕЗОПАСНОСТИ**

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ВЫБОРГСКОМУ РАЙОНУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»**
(Санкт-Петербург, ул. Смольяčkова, д.14/3, тел. 541-85-21).

СПРАВКА № 209

о противопожарном состоянии организации (объекта)

« 18.21 » сентября 2015 года.

Санкт-Петербург

Мною инструктором противопожарной профилактики СПб ГКУ

«Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы по Выборгскому району СПб»

Алексеевой Натальей Геннадьевной

(Ф.И.О., должность)

при проведении мероприятий по пожарно-профилактическому обслуживанию
составлена справка по ГБДОУ детский сад № 136 находящийся по адресу:
пр. Северный, д. 10 корп.3

(наименование проверяемого юридического лица (учреждения, организации), адрес)

Совместно с представителем объекта заведующим детским садом № 136
Курчашовой Тамарой Анатольевной

(Ф.И.О. представителя, ответственного)

В ходе проведения профилактических мероприятий установлено:

1. Наличие и исправность автоматических систем противопожарной защиты и системы оповещения и управления эвакуацией (вид оповещения, наличие договора на обслуживание АПС, ОПС, инструкции ответственному лицу)

Помещения оборудованы АПС и СОУЭ типа «Сигнал-20П», установка работоспособна,
техническое обслуживание производится по контракту № 235/15 от 26.12.2014г. ООО
«Пожарно-технический центр», журнал учета технического обслуживания ведется.

2. Наличие и исправность внутреннего пожарного водопровода (инструкция, акты испытаний на работоспособность, укомплектованность)

Помещения оборудованы внутренним пожарным водопроводом, имеются 6 кранов,
укомплектованных рукавами D=51мм, стволами, акт испытания внутреннего пожарного
водопровода от 08.05.2015г.

3. Укомплектованность объекта первичными средствами пожаротушения, их исправность:

Огнетушители в наличии, гарантийно исправны в количестве 12 штук.

4. Соответствие и состояние путей эвакуации нормам и правилам ПБ (наличие планов эвакуации, указателей, знаков ПБ)

Двери на путях эвакуации оборудованы устройствами для самозакрывания (доводчики).

Планы эвакуации и текстовые инструкции к ним вывешены на видных местах

Эвакуационные выходы обеспечены объемными самосветящимися знаками пожарной безопасности.

5. Правильность эксплуатации электрооборудования (акты (протоколы) замера изоляции):

Замер сопротивления изоляции выполнен.

Дефектов не выявлено.

6. Содержание территории, зданий сооружений и помещений:

Проезд к зданию свободен.

Территория вокруг детского сада имеет ограждение.

Проведено испытание наружных пожарных лестниц протокол от 03.04.2013г.

7. Наличие основных организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности (приказ, инструкции, журнал учёта огнетушителей и пр.):

Приказ о назначении ответственных за ПБ № 13/4-од от 31.08.2015г.

Инструкции о мерах ПБ имеются в полном объеме

Журнал учета огнетушителей ведется

8. Организация и проведение обучения работников мерам пожарной безопасности (наличие журналов инструктажей, прохождение ПТМ):

Инструктаж с работниками проводится.

Должностное и ответственное лицо за ПБ прошли обучение по программе пожарно-технического минимума.

Первый экземпляр справки получил:

Курганова Татьяна Анатольевна, зав. кабинетом
(Ф.И.О., должность руководителя юридического лица)



(подпись)

Инструктор противопожарной профилактики:

Алексеева Наталья Геннадьевна
(Ф.И.О.)

(подпись)

« 21 » сентября 2015г.